

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE

GOLD SD

Génération F



Table des matières

1. Consignes de sécurité	3
1.1 Coupe-circuit de sécurité/Interrupteur principal	3
1.2 Risques	3
1.3 Panneaux de protection	3
1.4 Glycol	3
2. Généralités	4
2.1 Précautions relatives à la centrale de traitement d'air avant la mise en service	4
2.2 Domaine d'application	4
2.3 Conception mécanique	4
2.4 Système de régulation	4
2.5 Documentation environnementale	4
2.6 Composants des centrales de traitement d'air	5
2.6.1 Taille 004-012, caisson commun	5
2.6.2 Taille 004-012, version scindée et taille 014-120	6
3. Équilibrage	7
3.1 Généralités	7
3.2 Réglage du réseau de gaines et des diffuseurs d'air	8
3.2.1 Ordre des réglages	8
3.2.2 Procédure d'équilibrage	8
4. Entretien	9
4.1 Remplacement des filtres	9
4.1.1 Démontage des filtres	9
4.1.2 Pose de filtres neufs	9
4.2 Nettoyage et inspection	10
4.2.1 Généralités	10
4.2.2 Bloc filtres	10
4.2.3 Échangeurs de chaleur	10
4.2.4 Ventilateurs et bloc ventilateurs	10
4.3 Entretien et vérification des fonctions	11
4.4 Garantie	11
5. Alarmes et dépannage	11
5.1 Généralités	11
5.1.1 Alarmes A et B	11
5.1.2 Remise à zéro de l'alarme	11
5.1.3 Modification des priorités de l'alarme	11
6. Données techniques	12
6.1 Dimensions	12
6.2 Connexion sur borniers	16
6.3 Caractéristiques électriques	17
6.3.1 Centrales de traitement d'air	17
6.3.2 Ventilateurs	17
6.3.4 Tolérance de régulation	18
6.3.3 Armoire électrique	18
6.3.5 CEM	19
6.4 Volume glycol/eau dans les échangeurs de chaleur à batterie, SD	19
7. Annexes	20
7.1 Déclaration de conformité	20
7.2 Déclaration relative aux matériaux de construction	20
7.3 Licence	20
7.4 Ecodesign data	21
7.5 Digital Services	22

1. Consignes de sécurité

Il incombe au personnel concerné de lire les consignes ci-dessous avant de procéder à une quelconque intervention sur l'unité. Les dégâts sur la centrale ou sur l'un de ses composants, consécutifs à une erreur de manipulation de l'acheteur ou de l'installateur, ne sont pas couverts par la garantie en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Avertissement

Seul un électricien agréé ou du personnel de maintenance formé par Swegon est habilité à intervenir sur le système électrique et le câblage des fonctions externes de la centrale de traitement d'air.

1.1 Coupe-circuit de sécurité/ Interrupteur principal

Sur les tailles 004-080, le coupe-circuit de sécurité est situé près de la porte d'accès du ventilateur. Sur les tailles 100/120, le coupe-circuit de sécurité est installé dans un boîtier plastique en façade, à côté de la porte d'accès de la centrale.

La mise en marche et l'arrêt de la CTA doivent en principe se faire à l'aide de la télécommande et non pas du coupe-circuit de sécurité.

Sauf instruction contraire, mettre impérativement le coupe-circuit de sécurité sur arrêt avant toute intervention d'entretien.

1.2 Risques



Avertissement

Avant toute intervention, vérifier que l'équipement est hors tension.

Risques liés aux composants mobiles

Les pièces mobiles sont les pales de ventilateur.

La porte d'accès verrouillable protège les ventilateurs. Si les conduits ne sont pas solidement fixés aux sorties de ventilation, ces dernières doivent être munies d'une protection (grillage de fil de fer).



Avertissement

Les portes d'accès sur les éléments filtre/ventilateur ne doivent pas être ouvertes lorsque l'unité est en service. En mode de fonctionnement normal, l'unité se coupe au niveau de la télécommande.

Attendre l'arrêt complet des ventilateurs avant d'ouvrir la porte.

La surpression à l'intérieur de l'unité peut en effet provoquer l'ouverture brutale de la porte.

Conserver la clé en sécurité, ailleurs que sur la centrale de traitement d'air.

1.3 Panneaux de protection

Le verrou du boîtier électrique sert de dispositif de sécurité.

Les panneaux de protection doivent être démontés uniquement par un électricien agréé ou un personnel d'entretien qualifié.



Avertissement

L'unité doit être mise hors tension au moyen du coupe-circuit de sécurité avant toute dépose des panneaux de protection.

En fonctionnement, les panneaux de protection doivent impérativement être en place, toutes les portes d'accès étant fermées et le boîtier de connexion en place sur la face supérieure.

1.4 Glycol

Dans les CTA GOLD à échangeur à batterie, l'eau est additionnée de glycol.



Avertissement

Ne jamais déverser de glycol dans un écoulement (égout, etc.). Le déposer dans une déchetterie, une station d'essence, etc. Le glycol peut provoquer un empoisonnement mortel ou des insuffisances rénales. Voir d'urgence un médecin en cas d'ingestion. Évitez également d'inhaler des vapeurs d'éthylène glycol dans les espaces fermés. En cas d'éclaboussures dans les yeux, les rincer abondamment à l'eau (env. 5 min). En cas d'éclaboussures sur la peau, la laver au savon et à l'eau.

2. Généralités

2.1 Précautions relatives à la centrale de traitement d'air avant la mise en service

La centrale de traitement d'air et ses raccordements aérauliques doivent être protégés de l'humidité et de la condensation jusqu'à la mise en service.

2.2 Domaine d'application

Les CTA GOLD sont destinées à la ventilation de confort. Selon la version, la GOLD peut être utilisée dans des locaux tels que bureaux, écoles et crèches, lieux publics, magasins, immeubles, etc.

La GOLD SD peut être également utilisée pour la ventilation de locaux moyennement humides, mais non lorsque l'humidité est élevée en continu comme dans les piscines.

La CTA GOLD SD est conçue pour les applications qui imposent la séparation totale de l'air soufflé et extrait ou nécessitent le recours à des modules séparés pour des raisons d'encombrement. Si nécessaire, il est bien entendu possible de n'utiliser qu'un seul module.

Pour bénéficier de tous les avantages offerts par le système GOLD, il importe de tenir compte des propriétés spécifiques de la CTA lors du projet, de l'installation, du réglage et de la mise en service.

Dans sa version de base, la centrale de traitement d'air doit être installée à l'intérieur. Pour une installation à l'extérieur, utiliser l'accessoire TBT/ATBT. Si les accessoires en gaines sont installés à l'extérieur, ils doivent être prévus en caisson isolé (type TCxx).

La GOLD SD est conçue et testée pour des températures ambiantes et de flux d'air comprises entre -40°C et +40°C. Lorsque la centrale de traitement d'air est installée à l'extérieur et est raccordée à un conduit fourni par Swegon, le vase d'expansion doit être équipé d'une résistance antigèle et isolé lorsque la température extérieure peut descendre sous -10 °C.

Les ventilateurs ont été conçus pour un fonctionnement continu jusqu'à des températures maximales de 40°C.

Les ventilateurs sont conçus pour fonctionner une heure à 70°C. Ils ont subi des tests à cet effet.



Important!

Lire attentivement au chapitre 1 les consignes de sécurité relatives aux risques liés à l'utilisation de la CTA et désigner des personnes autorisées à utiliser et entretenir la machine. Suivre rigoureusement les instructions d'installation à chaque paragraphe.

Les plaques d'identification des produits se trouvent côté inspection de la CTA et sur une paroi du bloc ventilateur. Mentionner les caractéristiques y figurant lors de vos contacts avec Swegon.

2.3 Conception mécanique

La CTA GOLD existe en 9 tailles et 18 débits.

La paroi extérieure est réalisée en tôle d'acier galvanisée peinte dans le gris métallique Swegon (teinte la plus proche: RAL 9007). Les poignées, les bandes décor et le capot de raccordement sont noirs. Matériau interne: tôle d'acier à revêtement d'aluminium au zinc et Magnelis. Catégorie environnementale C4. Panneau de 52 mm d'épaisseur avec isolation en laine de roche.

GOLD SD taille 004-012 en caisson commun avec filtres plissés ePM10 60% (M5) ou ePM1 50% (F7). Les autres versions/tailles sont munies de filtres d'air soufflé et d'air extrait en fibre de verre de classe ePM10 60% (M5) ou ePM1 50% (F7).

Pour la GOLD SD, des batteries de récupération à eau glycolée et des ensembles de tuyaux à assembler sont disponibles en accessoires.

Les ventilateurs d'air soufflé et d'air extrait GOLD Wing+ sont composés d'un ventilateur hélico-centrifuge à pales inclinées vers l'arrière. Les ventilateurs, à entraînement direct, sont munis d'un système de régulation de la vitesse.

2.4 Système de régulation

Le système de commande et de régulation IQlogic, piloté par microprocesseur, est intégré à la centrale. Il commande et régule les ventilateurs, les échangeurs de chaleur, les températures, les débits d'air, les durées de fonctionnement et un grand nombre de fonctions internes et externes ainsi que les alarmes.

2.5 Documentation environnementale

Une déclaration relative aux matériaux de construction est consultable sur www.swegon.com (Suède uniquement).

La centrale de traitement d'air est conçue de façon à pouvoir être démontée facilement ses différents composants. Lorsque l'unité arrive en fin de vie, s'adresser à une entreprise de recyclage agréée.

La CTA GOLD est recyclable à près de 94% de son poids initial.

Swegon AB est affiliée au registre REPA sous le n°5560778465.

Adresser toute question relative aux instructions de démontage ou à l'incidence environnementale de la CTA à Swegon AB, tél. +46 (0)512-322 00.

2.6 Composants des centrales de traitement d'air

2.6.1 Taille 004-012, caisson commun

Ci-dessous chaque composant est indiqué séparément par une description simplifiée et schématique.




Fig. 5a



La centrale peut être commandée en version droite (Fig. 5a) ou en version gauche (Fig. 5b). Les CTA peuvent également consister en un ventilateur, avec ou sans filtre.

La CTA illustrée ici est un modèle à air soufflé. Si l'appareil doit servir au traitement de l'air extrait, les pièces marquées d'un astérisque changent de fonction et de désignation (air soufflé ou air extrait).




Fig. 5b

Emplacement et désignation des composants

- | | |
|---|---|
| <p>1 AIR EXTÉRIEUR*
(CTA air extrait: Air extrait)</p> <p>2 Sonde de température, capteur de densité air extérieur/air, air soufflé*
(CTA air extrait: Sonde de température, capteur de densité air extrait, air rejeté)</p> <p>3 Terminal portable</p> <p>4 Sonde de température air soufflé (à monter dans le conduit d'air soufflé)
(CTA air extrait: sans objet)</p> <p>5 AIR SOUFFLÉ*
(CTA air extrait: Air rejeté)</p> <p>6 Échangeur de chaleur à batterie, air soufflé*, le cas échéant
(CTA air extrait: Échangeur de chaleur à batterie, air extrait)</p> | <p>7 Sonde de température extérieure*
(Uniquement pour les centrales à échangeur de chaleur à batterie)
(Dans les centrales d'air extrait: sonde température d'air extrait/humidité relative)</p> <p>8 Ventilateur d'air soufflé* avec moteur et régulateur de moteur
(CTA air extrait: Ventilateur d'air extrait avec moteur et régulateur de moteur)</p> <p>9 Sonde de pression, filtre air soufflé*
(CTA air extrait: sonde de pression, ventilateur d'air extrait)</p> <p>10 Compartiment électrique avec module de commande</p> <p>11 onde de pression, filtre air soufflé*
(CTA air extrait: sonde de pression, filtre air extrait)</p> <p>12 Filtre d'air soufflé*, le cas échéant
(CTA air extrait: Filtre air extrait)</p> |
|---|---|

2.6.2 Taille 004-012, version scindée et taille 014-120

Ci-dessous chaque composant est indiqué séparément par une description simplifiée et schématique.




Fig. 6a



La centrale peut être commandée en version droite (Fig. 6a) ou en version gauche (Fig. 6b). Les CTA peuvent également consister en un ventilateur, avec ou sans filtre.

La CTA illustrée ici est un modèle à air soufflé. Si l'appareil doit servir au traitement de l'air extrait, les pièces marquées d'un astérisque changent de fonction et de désignation (air soufflé ou air extrait).

Emplacement et désignation des composants

- | | |
|---|--|
| <p>1 AIR EXTÉRIEUR*
(CTA air extrait: Air extrait)</p> <p>2 Sonde de température, capteur de densité air extérieur/air, air soufflé*
(CTA air extrait: Sonde de température, capteur de densité air extrait, air rejeté)</p> <p>3 Terminal portable</p> <p>4 Sonde de température air soufflé (à monter dans le conduit d'air soufflé)
(CTA air extrait: sans objet)</p> <p>5 AIR SOUFFLÉ*
(CTA air extrait: Air rejeté)</p> <p>6 Ventilateur d'air soufflé* avec moteur et régulateur de moteur
(CTA air extrait: Ventilateur d'air extrait avec moteur et régulateur de moteur)</p> | <p>7 Sonde de pression, filtre air soufflé*
(CTA air extrait: sonde de pression, ventilateur d'air extrait)</p> <p>8 Compartiment électrique avec module de commande</p> <p>9 Échangeur de chaleur à batterie, air soufflé*, le cas échéant
(CTA air extrait: Échangeur de chaleur à batterie, air extrait)</p> <p>10 Sonde de température extérieure*
(Uniquement pour les centrales à échangeur de chaleur à batterie)
(Dans les centrales d'air extrait: sonde température d'air extrait/humidité relative)</p> <p>11 Sonde de pression, filtre air soufflé*
(CTA air extrait: sonde de pression, filtre air extrait)</p> <p>12 Filtre d'air soufflé*, le cas échéant
(CTA air extrait: Filtre air extrait)</p> |
|---|--|




Fig. 6b

3. Équilibrage

3.1 Généralités

Étapes de mise en service:

1. Vérifier qu'aucun objet inconnu ne se trouve dans l'unité, le réseau de gaines ou dans des éléments fonctionnels.
2. Tournez l'interrupteur de sécurité en position Marche (I).
3. Sélectionner la langue souhaitée si cela n'a pas été déjà fait. Voir la Section 4.7 du Manuel des Fonctions GOLD, Installation
4. La centrale de traitement d'air a été réglée en usine de manière à pouvoir fonctionner immédiatement. Voir le protocole d'équilibrage.

Toutefois, cette programmation nécessite fréquemment des réglages pour l'installation en question.

Si nécessaire, entrez la position du ventilateur (côté inspection), voir la Section 4.10 du Manuel des Fonctions, Installation.

Programmer l'horloge, le mode de fonctionnement, les températures, les débits d'air et les fonctions conformément à la Section 4 du Manuel des Fonctions, Installation.

Sélectionner l'unité de mesure du débit d'air (l/s, m³/s, m³/h ou cfm).

Remplir le protocole de mise en service et le conserver dans la pochette de documentation de l'unité.

Il peut être nécessaire d'adapter la bande P et la période I si le système de régulation thermique oscille ou fonctionne irrégulièrement. Pour ce faire, il faut saisir un code spécial. Contactez votre représentant Swegon.

5. Le cas échéant, activer le mode manuel ou automatique (tableau de bord) ou verrouiller la vitesse des ventilateurs (menu RÉGLAGE DU DÉBIT D'AIR). Régler le réseau de gaines et les diffuseurs d'air conformément à la Section 3.2.
6. Vérifier et régler si nécessaire l'équilibre de pression de la centrale (voir section 3.3).
7. Pour terminer, équilibrer les filtres conformément à la Section 3 du Manuel des Fonctions, Installation.

3.2 Réglage du réseau de gaines et des diffuseurs d'air

Pour éviter une consommation d'énergie inutile des ventilateurs, il est important que la perte de charge dans le système soit maintenue au niveau minimal. Il est également important que le réseau de gaines et les diffuseurs d'air soient correctement réglés d'un point de vue confort.

Lors de l'équilibrage des diffuseurs pour une CTA GOLD, il convient d'utiliser la méthode de proportionnalité.

Cela signifie que le rapport entre les débits d'air dans chaque embranchement est constant même si l'on modifie le débit d'air dans les gaines principales. Le même rapport s'applique aux diffuseurs d'air de l'installation.

Lors de l'équilibrage du réseau de gaines, il est possible de verrouiller la vitesse des ventilateurs de la CTA sur un débit programmé (voir section 4.1.7 du Manuel des Fonctions, Installation).

3.2.1 Ordre des réglages

Le système est réglé selon l'ordre suivant:

1. Réglage des diffuseurs d'air dans chaque embranchement.
2. Réglage des embranchements.
3. Réglage des gaines principales.

3.2.2 Procédure d'équilibrage

1. Tous les diffuseurs et registres doivent être complètement ouverts.
2. Calculer le quotient entre débit mesuré et débit prévu pour tous les diffuseurs d'air, embranchements et gaines principales. Le diffuseur d'air de chaque embranchement ayant le quotient le plus faible doit être complètement ouvert. Il sera le DIFFUSEUR INDEX. Le même principe s'applique pour les registres d'embranchement et de conduit principal.

Une fois l'équilibrage terminé, un diffuseur par embranchement, un registre d'embranchement et un registre principal doivent être complètement ouverts.

3. Commencer le réglage avec la gaine principale au quotient le plus élevé, ainsi que celui de ses embranchements ayant le quotient le plus élevé. On commence ici parce que l'on « pousse » l'air vers l'avant, vers les parties du réseau les moins bien alimentées en air.
4. Régler le dernier diffuseur d'air de l'embranchement de sorte que celui-ci ait le même quotient que le régulateur index. Ce diffuseur devient le DIFFUSEUR DE RÉFÉRENCE. C'est souvent du dernier diffuseur de l'embranchement, qui a le quotient le plus faible et doit être laissé ouvert. Dans ce cas, le diffuseur index et le diffuseur de référence ne font qu'un.
5. Ramener les autres diffuseurs de l'embranchement au quotient de l'équipement de référence.

REMARQUE: Le quotient du régulateur de référence change à chaque réglage d'un diffuseur. En pratique, il peut donc être programmé à une valeur légèrement supérieure, et doit être mesuré après le réglage de chaque diffuseur.

6. Passer à l'embranchement ayant le deuxième quotient, régler les diffuseurs, et ainsi de suite.

REMARQUE: Tous les registres d'embranchement doivent être complètement ouverts jusqu'à ce que la totalité des diffuseurs d'air ait été réglée.

7. Ramener le registre d'embranchement qui avait le quotient le plus élevé au quotient de l'embranchement qui avait le quotient le plus faible.

REMARQUE: Attention: le quotient du registre index change. Suivre les indications du point 5.

8. Une fois tous les embranchements réglés, régler les registres des gaines principales de la même façon.

Voir aussi l'exemple de réglage ci-dessous.

Exemple de réglage

- Régler d'abord l'embranchement B, qui a le quotient le plus élevé.

- Le dernier régulateur d'air (B3) a le quotient le plus faible et doit être complètement ouvert.

Régler les autres régulateurs d'air (B1 et B2) de manière à ce qu'ils aient le même quotient que le régulateur B3 (voir point 5 ci-dessus).


- Régler maintenant les régulateurs d'air de l'embranchement C. Le régulateur C4 doit être complètement ouvert, les autres réduits au même quotient.

- Régler les régulateurs d'air de l'embranchement A. A3 est ici le régulateur index, ce qui signifie qu'il faut d'abord réduire le régulateur d'air A4 (régulateur de référence) au même quotient que celui du régulateur A3. - Régler ensuite les autres régulateurs d'air sur le même quotient que le régulateur A4.

- Ramener le registre d'embranchement B, puis le registre d'embranchement C, au même quotient que le registre A.

S'assurer que tous les registres ont le même quotient.

Une fois l'équilibrage terminé, 3 régulateurs d'air et un registre d'embranchement doivent être complètement ouverts pour donner la pression la plus faible possible dans le système.



q_p = débit d'air prévu (l/s)

q_m = débit mesuré (l/s)

$$K (\text{quotient}) = \frac{q_m}{q_p}$$

4. Entretien



Avertissement

Avant toute intervention, vérifier que l'équipement est hors tension.

4.1 Remplacement des filtres

Les filtres en fibre de verre doivent être remplacés. s'il y a un préfiltre en mailles d'aluminium, il doit être lavé lorsque l'alarme correspondante s'active.

Contactez Swegon ou son représentant pour commander les filtres. Préciser la taille de la CTA GOLD, indiquer si le remplacement concerne un ou deux sens de déplacement du flux d'air, et les types de filtres: standard et/ou préfiltre(s).

4.1.1 Démontage des filtres

Il est recommandé de nettoyer le logement des filtres après dépose de ceux-ci.

Filtres standards:

Tirer les deux poignées (A) pour libérer les filtres du porte-filtre. Retirer les filtres.

Éventuels préfiltres dans la centrale de traitement d'air:

Retirer les filtres.

4.1.2 Pose de filtres neufs

Filtres standards:

Introduire les filtres dans le porte-filtre. En même temps, tirer sur les éventuels sachets filtrants pour éviter qu'ils se coincent, s'endommagent ou se plient.

Enfoncer les filtres le plus loin possible et les pousser légèrement contre les cadres pour une bonne étanchéité.

Enfoncer les deux poignées (A) de manière à fixer correctement les filtres dans le porte-filtre.


Fermer les portes d'accès.

Pour terminer, équilibrer les filtres conformément à la Section 2 du Manuel des Fonctions, Utilisateurs.

Préfiltres de la CTA (si installés):

Enfoncer les filtres le plus loin possible sur les rails de la CTA et les pousser légèrement contre les cadres pour une bonne étanchéité.

Pour terminer, équilibrer les filtres conformément à la Section 2 du Manuel des Fonctions, Utilisateurs.



4.2 Nettoyage et inspection

4.2.1 Généralités

L'accès pour nettoyage doit être garanti lors de la planification et pendant l'installation de la centrale de traitement d'air. Cela peut, par exemple, inclure le paramétrage de l'unité ainsi que la mise en place des tuyaux et des câbles.

Si nécessaire, nettoyer l'intérieur du module. La CTA doit être vérifiée lors du remplacement des filtres ou au moins deux fois par an.

4.2.2 Bloc filtres

Le moment le plus opportun pour un nettoyage est lors du remplacement des filtres.

4.2.3 Échangeurs de chaleur

Vérifier au moins deux fois par an si un nettoyage est nécessaire. Le nettoyage peut s'effectuer à partir du bloc filtres.

S'assurer que les batteries sont purgées d'air. S'il y a un séparateur de gouttelettes, il doit être démonté et nettoyé à l'eau.

Le nettoyage doit toujours s'effectuer en sens inverse du sens normal de circulation de l'air.

Le nettoyage doit s'effectuer uniquement par soufflage d'air comprimé, aspiration avec suceur souple ou nettoyage humide à l'eau et/ou solvant. Avant de commencer le nettoyage, il convient de protéger les éléments fonctionnels voisins.

Les solvants utilisés ne doivent pas être corrosifs pour l'aluminium et le cuivre. Le produit de nettoyage Swegon est recommandé. Il est disponible auprès de Swegon Service.

Lors du nettoyage, il convient de vérifier la purge d'air, la teneur en glycol de l'eau et l'étanchéité de la batterie. S'assurer par ailleurs que l'écoulement n'est pas bouché.

4.2.4 Ventilateurs et bloc ventilateurs

Vérifier les pales de ventilateurs et les nettoyer si nécessaire (dépôts, etc.).

S'assurer que chaque roue est bien équilibrée.

Vérifier si les roulements ne font pas un bruit anormal.

Nettoyer le moteur des ventilateurs à l'aspirateur ou à la brosse. Il est également possible de le nettoyer soigneusement avec un chiffon humide et un produit à vaisselle.

Si nécessaire, nettoyer le logement du ventilateur.

4.3 Entretien et vérification des fonctions

Les entretiens et vérifications des fonctions doivent être exécutés aux intervalles mentionnés ci-dessous.

Éléments à vérifier	Action	Entr. 6 mois	Entr. 12 mois
Maintenance			
Filtres	À remplacer lorsque l'écran affiche une alarme filtre. Vérifier le bon fonctionnement et l'étanchéité du bloc filtres.		x
Ventilateurs, échangeur de chaleur, accessoires en gaines	Inspecter et nettoyer si nécessaire.	x	
Surfaces internes	Inspecter et nettoyer si nécessaire.	x	
Surfaces externes	Inspecter et nettoyer si nécessaire.		x
Joints, bandes d'étanchéité, roulements, courroies d'entraînement	Inspecter et remédier au problème si nécessaire.		x
Sondes, câblage, tubes de mesure	Inspecter visuellement et remédier au problème si nécessaire.		x
Inspection des fonctions			
Fonctions sécurité, protection contre le feu et le gel, etc.	Vérifier le fonctionnement.		x
Autres fonctions de régulation	Vérifier le fonctionnement. Il convient de comparer les valeurs de la centrale de traitement d'air avec celles du rapport d'équilibrage. En cas de divergence, prendre toutes mesures correctrices nécessaires.		x
Historique alarmes	Vérifier.	x	

4.4 Garantie

Pour introduire un recours à la garantie, vous devez pouvoir produire un Rapport d'Entretien et d'Inspection des Fonctions du produit et de ses accessoires, dûment complété et signé.

Un Rapport d'Entretien et d'Inspection des Fonctions doit également être établi conformément aux instructions des Sections 4.1, 4.2 et 4.3.

Les conditions générales de la garantie figurent dans les clauses fournies à la livraison de l'équipement.

5. Alarmes et dépannage

5.1 Généralités

Les alarmes sont signalées sur la télécommande par un témoin rouge clignotant.

Si cette LED clignote, consulter le journal des alarmes, sur le tableau de bord (voir la section 2.2.3 dans le Manuel des Procédures d'Utilisation de la télécommande Iqnavigator).

Les alarmes actuelles ou en attente, ainsi que l'historique des alarmes (les 50 dernières), sont consultables via « Journal d'alarmes ».

La réinitialisation des alarmes se fait au cas par cas ou globalement.

L'heure de réinitialisation peut aussi être consultée sous « Historique ».

La recherche de pannes s'effectue en étudiant la fonction ou l'élément fonctionnel indiqué dans le message d'alarme.

S'il n'est pas possible de régler immédiatement le problème:

Déterminer si la CTA peut rester en service en l'état. On peut choisir de verrouiller l'alarme et/ou de passer d'« Arrêt » à « Fonctionnement ». Voir la Section 4.8.6 du Manuel des Fonctions, Installation.

5.1.1 Alarmes A et B

Les alarmes A se manifestent au niveau de la sortie du relais d'alarme A (Module IQlogic+).

Les alarmes B se manifestent au niveau de la sortie du relais d'alarme B (Module IQlogic+).

Ces relais permettent de transmettre les alarmes selon des priorités différentes.

5.1.2 Remise à zéro de l'alarme

La réinitialisation des alarmes à réarmement manuel se fait par le biais de la télécommande. Sélectionner « Réarmement » dans le journal des alarmes.

La réinitialisation des alarmes à réarmement automatique se fait dès résolution de la panne.

La réinitialisation des alarmes peut également se faire par le biais d'un réseau de communication (à l'exception de l'alarme anti-gel).


5.1.3 Modification des priorités de l'alarme

Voir la Section 4.8.6 du Manuel des Fonctions, Installation.

6. Données techniques

6.1 Dimensions

GOLD 004-008, caisson commun



* La centrale est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'il est prévu un accessoire de gaine logé dans un caisson isolé. La CTA peut également être fournie avec un panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).

** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (si nécessaire) = B + 200 mm.


Les longerons sont disponibles en option pour les centrales de traitement d'air sans batterie de récupération à eau glycolée.

Les longerons sont fournis en standard pour les centrales de traitement d'air avec batterie de récupération à eau glycolée.

Taille	Poids, kg ventilateur + filtre	Poids, kg ventilateur + filtre + batterie
004/005	97-118	210-236
007	115-145	255-291
008	122-149	262-295

Taille	L1	L2	B	H	A	D	E	F	G	I	J	Ø
004/005	1120	1955	825	460	579	887	1068	956	164	412.5	230	315
007/008	1214	2049	995	542.5	749	887	1162	1050	164	497.5	271	400

GOLD 004-008, version scindée




* La centrale est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'il est prévu un accessoire de gaine logé dans un caisson isolé. La CTA peut également être fournie avec un panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).

** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (si nécessaire) = B + 200 mm.

Taille	Poids (kg) ventilateur	Poids, kg ventilateur + filtre	Poids, kg ventilateur + filtre + batterie
004/005	68-85	119-140	232-258
007	79-100	138-164	278-310
008	86-107	145-171	285-317


Taille	L1	L2	L3	B	H	A	C	D	E	I	J	Ø
004/005	809	1529	2364	825	460	579	757	835	772	412	230	315
007/008	809	1529	2364	995	542.5	749	757	835	772	497.5	271	400

GOLD 011/012, caisson commun


* La centrale est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'il est prévu un accessoire de gaine logé dans un caisson isolé. La CTA peut également être fournie avec un panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).
 ** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (si nécessaire) = B + 200 mm.

Taille	Poids, kg ventilateur + filtre	Poids, kg ventilateur + filtre + batterie
011	164-203	348-393
012	175-217	359-407

Taille	L1	L2	B	H	A	D	E	F	G	I	J	Ø
011/012	1404	2239	1199	647,5	953	887	1352	513	681	599.5	324	500


GOLD 011/012, version scindée


* La centrale est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'il est prévu un accessoire de gaine logé dans un caisson isolé. La CTA peut également être fournie avec un panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).


** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (si nécessaire) = B + 200 mm.

Taille	Poids (kg) ventilateur	Poids, kg ventilateur + filtre	Poids, kg ventilateur + filtre + batterie
011	109-138	184-222	368-412
012	120-149	195-233	379-423


Taille	L1	L2	L3	B	H	A	C	D	E	I	J	Ø
011/012	878	1598	2433	1199	647,5	953	828	835	772	599.5	324	400

GOLD 014/020, 025/030, 035/040


Ventilateur




Ventilateur + filtre



Ventilateur + filtre + échangeur à batterie


* La CTA est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'un accessoire en caisson isolé est prévu; la CTA peut également être fournie avec panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).

** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (le cas échéant) = B + 200 mm.




Taille	Poids (kg) ventilateur	Poids, kg ventilateur + filtre	Poids, kg ventilateur + filtre + batterie
014	148-191	250-304	506-567
020	158-211	260-324	516-587
025	190-252	308-382	616-699
030	216-264	351-411	659-728
035	263-332	413-513	853-966
040	288-366	438-547	878-1000


Taille	L1	L2	L3	B	H	A	C	D	E	F	G	I	J
014/020	1040	1875	2710	1400	775,5	1154	988	835	887	400	1000	200	188
025/030	1144	1978	2813	1600	905,5	1354	1092	835	886	500	1200	200	203
035/040	1253	2088	2988	1990	1079,5	1744	1202	900	886	600	1400	295	239,5

GOLD 050/060


Ventilateur




Ventilateur + filtre



Ventilateur + filtre + échangeur à batterie



* La CTA est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'un accessoire en caisson isolé est prévu; la CTA peut également être fournie avec panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).

** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (le cas échéant) = B + 200 mm.



Taille	Poids (kg) ventilateur	Poids, kg ventilateur + filtre	Poids, kg ventilateur + filtre + batterie
050	331-410	516-634	1058-1190
060	404-474	589-698	1131-1254

Taille	L1	L2	L3	B	H	C	D	E	F	G	I	J
050/060	1253	2088	2988	2318	1144	1202	900	886	800	1600	359	172


GOLD 070/080


* La CTA est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'un accessoire en caisson isolé est prévu; la CTA peut également être fournie avec panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).

** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (le cas échéant) = B + 200 mm.

Taille	Poids (kg) ventilateur	Poids, kg ventilateur + filtre	Poids, kg ventilateur + filtre + batterie
070	496-578	791-918	1494-1633
080	523-623	818-963	1521-1678


Taille	L1	L2	L3	B	H	C	D	E	F	G	I	J
070/080	1325	2547	3447	2637	1320	1273,5	900	1273,5	1000	1800	418,5	160

GOLD 100/120


Section pour alim. électrique + ventilateur

Filtre + section pour alim. électrique + ventilateur

Filtre + échangeur de chaleur à batterie + ventilateur




* La CTA est fournie sans panneau d'extrémité lorsqu'un accessoire en caisson isolé est prévu; la CTA peut également être fournie avec panneau de raccordement à passage d'air intégral (en option).

** Largeur de la batterie de récupération à eau glycolée (le cas échéant) = B + 200 mm.

Taille	Poids (kg) Section pour alimentation électrique + ventilateur	Poids (kg) filtre + section pour alimentation électrique + ventilateur	Poids (kg) filtre + batterie + ventilateur
100	861-937	1263-1477	2133-2372
120	961-1046	1363-1586	2233-2481

Taille	L1	L2	L3	B	H	C	D	E	F	G	I	J	K	M	N	O
100/120	1673	2744	3314	3340	1620	1122	1070	1122	1200	2400	470	210	500	800	420	2500

6.2 Connexion sur borniers



Les entrées numériques (bornes 4-17) sont à tension extra-basse.
 Les entrées analogiques (bornes 18-19) ont une impédance de 66 kΩ.
 La tension de régulation 230 V AC se trouve sur les bornes externes 101 (L) et 102 (N).

Bornier	Fonctions	Remarques
1,2,3	Branchements pour EIA -485	1= connexions de communication A/RT+, 2= connexions de communication B/RT-, 3= GND/COM.
4,5	Arrêt externe	Met la centrale à l'arrêt en ouvrant le circuit. À la livraison, cette fonction est munie d'un cavalier. La coupure de la connexion arrête la centrale.
6,7	Fonction incendie/fumée externe 1	Fonction externe incendie et fumée. À la livraison, cette fonction est munie d'un cavalier. La coupure de la connexion active la fonction et déclenche une alarme.
8,9	Fonction incendie/fumée externe 2	Fonction externe incendie et fumée. À la livraison, cette fonction est munie d'un cavalier. La coupure de la connexion active la fonction et déclenche une alarme.
10,11	Alarme externe 1	Contact externe. En option: Normalement ouvert/normalement fermé.
12,13	Alarme externe 2	Contact externe. En option: Normalement ouvert/normalement fermé.
14,15	Vitesse réduite externe	Contact externe. Prioritaire sur l'horloge, depuis l'arrêt jusqu'au fonctionnement à vitesse réduite.
16,17	Grande vitesse externe	Contact externe. Prioritaire sur l'horloge, depuis l'arrêt ou la vitesse réduite jusqu'à la grande vitesse.
18,19	Régulation à la demande	Entrée pour 0-10 V CC. Le signal d'entrées influe sur la consigne air soufflé/air extrait si l'appareil est en mode de régulation à la demande. Pour branchement de sondes, par ex. CO ₂ , CO et COV
20,21	Pompe de circulation, circuit de chauffage	Contact indépendant, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V ca. Se ferme en cas de charge de chauffage.
22,23	Pompe de circulation, circuit de refroidissement ou refroidissement marche/arrêt, 1 étage	Contact indépendant, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V ca. Se ferme en cas de charge de refroidissement.
24,25	Refroidissement, M/A (marche/arrêt, Fonctionnement 2 étages	Contact indépendant, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V ca. Se ferme en cas de charge de refroidissement.
26,27	Témoin de fonctionnement	Contact indépendant, max. 5 A/AC1, 2 A/AC3, 250 V ca. Se ferme lorsque l'unité est en service.
28,29,30	Commande des registres	24 V ca. 28= réglé 24 V ca (G), 29= 24 V ca (G), 30= 24 V ca (G0).
31,32	Tension de régulation ¹⁾	Tension de régulation 24 V ca. Les bornes 31-32 sont chargées au total de 16 VA. Ouvert via coupe-circuit de sécurité.
33,34	Tension de référence	Sortie pour 10 V cc constants. Charge max. admissible: 8 mA.
35,36,37,38	Régulation, registre de recyclage	Le registre de recyclage admet une charge max. de 2 mA à 10 V cc. 35= 24 V ca (G), 36= 24 V ca (G0), 37= signal de régulation 0-10 V cc, 38= signal rétroaction 0-10 V cc

La charge max. commune admissible sur les bornes 31-32, sorties pour chauffage/refroidissement et sortie registre (bornes 28-30) est de max 32 VA (SD) ou 50 VA (RX/IX/CX).

¹⁾ GOLD 100/120: Pour une charge supérieure à 16 VA, utiliser les bornes 201 (G) et 202 (G0). Les bornes 201-202 peuvent supporter jusqu'à 48 VA.

6.3 Caractéristiques électriques

6.3.1 Centrales de traitement d'air

MIN. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

GOLD 004

: monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15 %, 50 Hz, 10 AT

GOLD 005, variante de puissance 1:

monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 005, variante de puissance 2:

monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 007, variante de puissance 1:

monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 007, variante de puissance 2:

monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 008, variante de puissance 1:

monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 008, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 011, variante de puissance 1:

monophasé, 3 fils, 230 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 011, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 10 AT

GOLD 012–035:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 10 AT

GOLD 040, variante de puissance 1:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 16 AT

GOLD 040, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 20 AT

GOLD 050, variante de puissance 1:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 16 AT

GOLD 050, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15 %, 50 Hz, 20 AT

GOLD 060, variante de puissance 1:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 060, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 070, variante de puissance 1:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 16 AT

GOLD 070, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 080, variante de puissance 1:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 080, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT

GOLD 100, variante de puissance 1:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 25 AT

GOLD 100, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT

GOLD 120, variante de puissance 1:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 40 AT

GOLD 120, variante de puissance 2:

triphasé, 5 fils, 400 V -10/+15%, 50 Hz, 63 AT

6.3.2 Ventilateurs

DONNÉES NOMINALES PAR VENTILATEUR

- GOLD 004: Puissance arbre moteur: 1,15 kW (0,41 kW)*,
Régulateur moteur: 1 x 230 V, 50 Hz
- GOLD 005: Puissance arbre moteur: 1,15 kW (0,8 kW)*,
système de régulation moteur, 1 x 230 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 1,15 kW,
Régulateur moteur: 1 x 230 V, 50 Hz
- GOLD 007: Puissance arbre moteur: 1,15 kW (0,8 kW)*,
système de régulation moteur, 1 x 230 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 1,15 kW,
Régulateur moteur: 1 x 230 V, 50 Hz
- GOLD 008: Puissance arbre moteur: 1,15 kW,
système de régulation moteur, 1 x 230 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 1,6 kW,
3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 011: Puissance arbre moteur: 1,15 kW,
système de régulation moteur, 1 x 230 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 1,6 kW,
3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 012: Puissance arbre moteur: 2,4 kW (1,6 kW)*,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 2,4 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 014: Puissance arbre moteur: 2,4 kW (1,6 kW)*,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 2,4 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 020: Puissance arbre moteur: 2,4 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 3,4 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 025: Puissance arbre moteur: 2,4 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 3,4 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 030: Puissance arbre moteur: 4,0 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 5,0 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 035: Puissance arbre moteur: 4,0 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 5,0 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 040: Puissance arbre moteur: 6,5 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 10 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 050: Puissance arbre moteur: 6,5 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 10 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
- GOLD 060: Puissance arbre moteur: 2 x 4,0 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 2 x 6,5 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 070: Puissance arbre moteur: 2 x 4,0 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 2 x 6,5 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 080: Puissance arbre moteur: 2 x 6,5 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 2 x 10 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 100: Puissance arbre moteur: 2 x 6,5 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 2 x 10 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz

GOLD 120: Puissance arbre moteur: 3 x 6,5 kW,
système de régulation moteur, 3 x 400 V, 50 Hz
ou Puissance arbre moteur: 3 x 10 kW,
régulateur moteur, 3 x 400 V, 50 Hz

*) Le régulateur moteur limite la puissance de sortie à la valeur indiquée.

6.3.3 Armoire électrique

Le fusible de la centrale de traitement d'air ne doit pas dépasser la valeur indiquée à la section 6.3.1.

Interrupteur de proximité

Variante de puissance 1

GOLD SD 004-011: 20 A

GOLD SD 012-100: 25 A

GOLD SD 120: 63 A

Variante de puissance 2

GOLD SD 005-007: 20 A

GOLD SD 008-035: 25 A

GOLD SD 040-070: 32 A

GOLD SD 080-100: 63 A

GOLD SD 120: 80 A

FUSIBLES DE L'ARMOIRE ÉLECTRIQUE

Tension 230 V

Toutes les tailles/variantes:
un disjoncteur automatique bipolaire de 6 A

Ventilateurs

GOLD 004-007, GOLD 008, var. de puissance 1,
GOLD 011 var. de puissance 1

SD Un disjoncteur automatique bipolaire de 10 A

GOLD 008, var. de puissance 2, GOLD 011, var. de puissance 2,
GOLD 012-014, GOLD 020, var. de puissance 1:

SD Deux disjoncteur moteur de 6,3 A

GOLD 020, var. de puissance 2:

SD Un disjoncteur moteur de 7,0 A

GOLD 025, GOLD 030, var. de puissance 1, GOLD 035 var. de puissance 1:

SD Un disjoncteurs moteur de 10 A

GOLD 030, var. de puissance 2, GOLD 035 var. de puissance 2:

SD Un disjoncteur moteur de 10,6 A

GOLD 040, var. de puissance 1, GOLD 050, var. de puissance 1:

SD Un disjoncteur moteur de 13,2 A

GOLD 040, var. de puissance 2, GOLD 050, var. de puissance 2:

SD Un disjoncteur moteur de 18 A

GOLD 060, var. de puissance 1, GOLD 070, var. de puissance 1:

SD Deux disjoncteurs moteur de 10 A

GOLD 060, var. de puissance 2, GOLD 070, var. de puissance 2,
GOLD 080, var. de puissance 1, GOLD 100, var. de puissance 1:

SD Deux disjoncteurs moteur de 13,2 A

GOLD 080, var. de puissance 2, GOLD 100 var. de puissance 2:

SD Deux disjoncteurs moteur de 18 A

GOLD 120, var. de puissance 1:

SD Trois disjoncteurs moteur de 13,2 A

GOLD 120, var. de puissance 2:

SD Trois disjoncteurs moteur de 18 A

FUSIBLES DU MODULE DE COMMANDE

3.15 AT, alimentation 230 V. Pour le montage, voir la section 6.2. Remplacement: déposer le boîtier plastique du module de commande.

6.3.4 Tolérance de régulation:

Température $\pm 1^\circ\text{C}$.

Débit d'air $\pm 5\%$

6.3.5 CEM

La centrale de traitement d'air et son alimentation triphasée de 400 V sont conformes à la norme CEI 61000-3-12 si la puissance de court-circuit Ssc est supérieure ou égale à la valeur donnée dans le tableau ci-dessous pour chaque taille/variante de puissance.

Il incombe à l'installateur ou à l'utilisateur de veiller, si nécessaire en concertation avec l'exploitant du réseau de distribution, au branchement du matériel sur une alimentation électrique présentant pour chaque appareil la puissance de court-circuit Ssc voulue.

GOLD SD, taille - variante de puissance	Puissance de court-circuit Ssc MVA
008-2	0,4
011-2	0,4
012-1	0,4
012-2	0,6
014-1	0,4
014-2	0,6
020-1	0,7
020-2	0,8
025-1	0,7
025-2	0,8
030-1	1,0
030-2	1,4
035-1	1,0
035-2	1,4
040-1	1,7
040-2	2,8
050-1	1,7
050-2	2,8
060-1	2,0
060-2	3,2
070-1	2,0
070-2	3,2
080-1	3,3
080-2	5,6
100-1	3,3
100-2	5,6
120-1	4,9
120-2	8,4

6.4 Volume glycol/eau dans les échangeurs de chaleur à batterie, SD

Volume total des batteries (hors kit de raccordement):

SD, taille 004/005	34 litres
SD, taille 007/008	48 litres
SD, taille 011/012	70 litres
SD, taille 014/020	106 litres
SD, taille 025/030	138 litres
SD, taille 035/040	218 litres
SD, taille 050/060	262 litres
SD, taille 070/080	336 litres
SD, taille 100/120	538 litres

7. Annexes

7.1 Déclaration de conformité

Une Déclaration de conformité est consultable sur www.swegon.com.

7.2 Déclaration relative aux matériaux de construction

Une déclaration relative aux matériaux de construction est consultable sur www.swegon.com.

7.3 Licence

Copyright 2013-2014 Swegon AB

Tous droits réservés.

Une partie des présentes relève des dispositions de la licence générale publique GNU v2.0 ainsi que d'autres licences de logiciels à code source libre.

Ce logiciel est libre: vous avez toute latitude de le diffuser et/ou de le modifier en vertu des dispositions de la licence générale publique GNU publiée par la Free Software Foundation (version 3 ou ultérieure).

Ce programme est distribué dans l'espoir qu'il vous sera utile, mais SANS AUCUNE GARANTIE, c'est-à-dire sans même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou d'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Pour plus d'information, voir la licence générale publique GNU,

dont un exemplaire vous a en principe été remis avec le logiciel. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur <http://www.gnu.org/licenses/>.

Les conditions de licence complètes et les composants logiciels libres sont téléchargeables sur:
<http://ftp.swegon.se/opensource/opensource/>

7.4 Ecodesign data

The air handling unit complies with the directives 2009/125/EC and 2014/53/EU.

Data for directive 2014/53/EU is available for sizing in the product selection software AHU Design.

Data for directive 327/2011/EU according to below.

Air Handling Units, EU regulation 327/2011 all fan data

Datum: 2024-02-15

AHU data				Fan data				Data according to ErP directive in technical documentation and free access webpage											
Type	Size	Motor option	Number of fans	Impeller type	Impeller diameter	Motor manufacture	Motor power	Installation category	Efficiency category	Variable speed drive	Specific ratio	Overall efficiency ηe(s)		Efficiency grade N		Power input Ped	Air Flow qv	Pressure increase pfs	Speed n
												Actual	Req 2015	Actual	Req 2015				
	004	-	1	Aluminium	288	Domel ZKG	0,41	A	Static	Yes	1,01	65,9	48,0	79,9	62	0,463	0,514	534	2700
	005	1	1	Aluminium	288	Domel ZKG	0,8	A	Static	Yes	1,01	65,3	50,8	76,5	62	0,862	0,728	708	3380
	005	2	1	Aluminium	288	Domel ZKG	1,15	A	Static	Yes	1,01	65,2	52,0	75,1	62	1,126	0,806	840	3700
	007	1	1	Aluminium	288	Domel ZKG	0,8	A	Static	Yes	1,01	65,3	50,8	76,5	62	0,862	0,728	708	3380
	007	2	1	Aluminium	288	Domel ZKG	1,15	A	Static	Yes	1,01	65,2	52,0	75,1	62	1,126	0,806	840	3700
	008	1	1	Aluminium	348	Domel ZKG	1,15	A	Static	Yes	1,01	66,3	52,5	75,7	62	1,26	0,928	831	2780
	008	2	1	Aluminium	348	Domel ZKG	1,6	A	Static	Yes	1,01	68,9	53,6	77,3	62	1,60	1,02	1003	3050
	011	1	1	Aluminium	348	Domel ZKG	1,15	A	Static	Yes	1,01	66,3	52,5	75,7	62	1,26	0,928	831	2780
	011	2	1	Aluminium	348	Domel ZKG	1,6	A	Static	Yes	1,01	68,9	53,6	77,3	62	1,60	1,02	1003	3050
	012	1	1	Aluminium	422	Domel ZKG	1,6	A	Static	Yes	1,01	67,5	53,9	75,6	62	1,68	1,34	790	2250
	012	2	1	Aluminium	422	Domel ZKG	2,4	A	Static	Yes	1,01	67,3	55,3	74,0	62	2,30	1,48	982	2500
	014	1	1	Aluminium	422	Domel ZKG	1,6	A	Static	Yes	1,01	67,5	53,9	75,6	62	1,68	1,34	790	2250
	014	2	1	Aluminium	422	Domel ZKG	2,4	A	Static	Yes	1,01	67,3	55,3	74,0	62	2,30	1,48	982	2500
	020	1	1	Aluminium	510	Domel ZKG	2,4	A	Static	Yes	1,01	67,3	55,9	73,4	62	2,62	2,01	827	1890
	020	2	1	Aluminium	510	Domel ZKG	3,4	A	Static	Yes	1,01	67,0	57,3	71,7	62	3,56	2,25	1011	2100
	025	1	1	Aluminium	510	Domel ZKG	2,4	A	Static	Yes	1,01	67,3	55,9	73,4	62	2,62	2,01	827	1890
	025	2	1	Aluminium	510	Domel ZKG	3,4	A	Static	Yes	1,01	67,0	57,3	71,7	62	3,56	2,25	1011	2100
	030	1	1	Aluminium	616	Domel ZKG	4	A	Static	Yes	1,01	68,7	58,0	72,6	62	4,20	3,06	901	1635
	035	1	1	Aluminium	616	Domel ZKG	4	A	Static	Yes	1,01	68,7	58,0	72,6	62	4,20	3,06	901	1635
	060	1	2	Aluminium	616	Domel ZKG	4	A	Static	Yes	1,01	68,7	58,0	72,6	62	4,20	3,06	901	1635
	070	1	2	Aluminium	616	Domel ZKG	4	A	Static	Yes	1,01	68,7	58,0	72,6	62	4,20	3,06	901	1635
	030	2	1	Aluminium	616	Domel ZKG	5	A	Static	Yes	1,01	67,7	58,9	70,8	62	5,10	3,23	1028	1740
	035	2	1	Aluminium	616	Domel ZKG	5	A	Static	Yes	1,01	67,7	58,9	70,8	62	5,10	3,23	1028	1740
	060	2	2	Aluminium	616	Domel ZKG	6,5	A	Static	Yes	1,01	68,2	60,2	70,1	62	6,67	3,58	1220	1900
	070	2	2	Aluminium	616	Domel ZKG	6,5	A	Static	Yes	1,01	68,2	60,2	70,1	62	6,67	3,58	1220	1900
	040	1	1	Aluminium	744	Domel ZKG	6,5	A	Static	Yes	1,01	66,4	60,2	68,2	62	6,67	4,65	915	1380
	050	1	1	Aluminium	744	Domel ZKG	6,5	A	Static	Yes	1,01	66,4	60,2	68,2	62	6,67	4,65	915	1380
	080	1	2	Aluminium	744	Domel ZKG	6,5	A	Static	Yes	1,01	66,4	60,2	68,2	62	6,67	4,65	915	1380
	100	1	2	Aluminium	744	Domel ZKG	6,5	A	Static	Yes	1,01	66,4	60,2	68,2	62	6,67	4,65	915	1380
	120	1	3	Aluminium	744	Domel ZKG	6,5	A	Static	Yes	1,01	66,4	60,2	68,2	62	6,67	4,65	915	1380
	040	2	1	Aluminium	744	Domel ZKG	9	A	Static	Yes	1,01	66,8	61,9	66,9	62	9,71	5,30	1176	1560
	050	2	1	Aluminium	744	Domel ZKG	9	A	Static	Yes	1,01	66,8	61,9	66,9	62	9,71	5,30	1176	1560
	080	2	2	Aluminium	744	Domel ZKG	9	A	Static	Yes	1,01	66,8	61,9	66,9	62	9,71	5,30	1176	1560
	100	2	2	Aluminium	744	Domel ZKG	9	A	Static	Yes	1,01	66,8	61,9	66,9	62	9,71	5,30	1176	1560
	120	2	3	Aluminium	744	Domel ZKG	9	A	Static	Yes	1,01	66,8	61,9	66,9	62	9,71	5,30	1176	1560

7.5 Digital Services

Connectivity

The product is equipped with functionality that, when enabled, will connect to the Swegon INSIDE Cloud when given access to the internet. Such connection is made either through the building's local internet access point or by using a supplied modem. When connecting through the building's internet access point, the local firewall must be configured to allow traffic according to the firewall settings. The functionality is by default disabled and can be enabled in the product. By enabling this functionality the customer agrees to the general terms and conditions for Digital Service, DS-23. The customer can disable the connection to the Swegon INSIDE Cloud in the product user interface at any time.

Which data is sent

Through the connection to Swegon INSIDE Cloud, the product will exchange data to Swegon INSIDE Cloud about certain actions and parameter settings of the product. Each data point has different thresholds for when to send data to Swegon, therefore the data sent depends on the data point type and configuration. The data is sent in intervals, at which point the data is aggregated together with other data from that interval.

Who has access to the data

The data sent to Swegon INSIDE Cloud is used by Swegon for purposes of performance, functionality and development of the product. Consequently, Swegon has the right to use the data sent from all products connected to Swegon INSIDE Cloud. The data is used in accordance with Swegon's DS-23 general terms and conditions, and our sales agreement with the customer.

Requirements

To connect a product to Swegon INSIDE Cloud, a secure internet connection via the property's internal network or via Swegon's external modem is required. In addition to a secure internet connection, a valid certificate for each individual product is also required to approve them to share data with INSIDE Cloud. Some products will come with a valid certificate out of the factory, while other products need to be equipped with a certificate to authorize the product to share data.

To find out if the product is INSIDE Ready (i.e. ready to share data) or not visit INSIDE Ready | www.swegon.com.

La documentation est disponible intégralement sous format électronique et peut être téléchargée à l'adresse www.swegon.com