Pour activer la fonction Surveillance de filtre
Filtre pour le GOLD SD 004-120

La fonction de surveillance de la filtration doit être activée pour les filtres à contrôler. L'activation s'effectue via la télécommande de la CTA, sous Installation/Fonctions/ Filtres. Voir les consignes d'utilisation et d'entretien de ce dernier.

Le code d'accès au menu installation est le 1111.

Paramètres:

Valeur	Paramétrage	Programmation usin
Fonction	Inactif/AS/AE AS+AE	Inactive

Sous réserve de modifications sans préavis.