


Swegon **CASA**[®]

116ECSPEED



CASA F15-25

EC nopeudensäätöön potentiometri
EC hastighetsjustering potentiometer

Custom code

84159000


LVI n:o

7811442

GTIN



CASA F 15-EC, CASA F 20-EC & CASA F 25-EC



Asennuksen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja.

Huippuimurin jännitteensyöttö tulee olla katkaistu turvakytkimellä potentiometrin asennuksen ja säädön aikana.

Varmista, että huippuimurin kytkentä on tässä ohjeessa esitetyn kytkentäkuvan mukainen ja muuta tarvittaessa kytkentä.

Potentiometri tulee asentaa huippuimurin kytkentärasian sisälle.

Installationen ska endast genomföras av en behörig elektriker.

Strömförsörjningen till takfläkten måste stängas av med en säkerhetsbrytare vid installation och justering av potentiometer.

Se till att anslutningen av fläkten är som visas i kopplingsschemat i denna manual och ändra anslutningen vid behov.

Potentiometern ska installeras inuti kopplingsdosan på den takfläkten.



Asennusohjeet - CASA F 15-25

Installationsanvisning - CASA F 15-25